

היכלי הספורט תל-אביב-יפו בע"מ

תאריך: 27.4.2017

לכבוד
משתתפי מכרז פומבי דו-שלבי עם הליך תחרותי נוסף
מס' 04/2017 לתכנון, אספקה והתקנה של גופי תאורה בהיכל מנורה מבטחים

שלום רב,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי דו-שלבי עם הליך תחרותי נוסף
מס' 04/2017 לתכנון, אספקה והתקנה של גופי תאורה בהיכל מנורה מבטחים**

להלן שאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון ותשובות החברה:

| מס' סידורי | מספר הסעיף במכרז | השאלה/בקשת הבהרה | התשובה |
|------------|--|--|--|
| 1. | 15.6 למכרז | האם ניתן להגיש הוכחות התקנה של היצרן בחו"ל כמענה תחליפי לדרישות התקנה קודמות בישראל? | לא יחול שינוי בתנאי הסף במכרז. הגם שזה ברור, מצאנו להדגיש כי הניסיון הנדרש בתנאי הסף בסעיף 15.6 למכרז הוא בישראל בלבד. |
| 2. | פרק 2 למפרט הטכני - מפרט טכני כללי | רשום שחישוב התאורה יבוצע לפי מקדם אחזקה 0.8, כפי שנהוג לקחת בטכנולוגיית לד מקדם אחזקה של 0.9. האם חישובים לפי מקדם אחזקה 0.9 יתקבלו? | לא. האמור במפרט הטכני בעינו עומד. |
| 3. | פרק 2 למפרט הטכני - מפרט טכני כללי | במפרט מופיעות שתי דרישות: דרישה לפי EUROLEGUE ודרישה לפי EUROBASKET. האם חישוב לפי אחת הדרישות תספיק או שצריך לשלוח את שתייהן? | חובה להגיש את שתי הדרישות כאמור במפרט הטכני. |
| 4. | פרק 3 למפרט הטכני - מפרט טכני של הרכיבים והגופים | מדובר בשלושה הספקים שונים: 100 וואט, 150 וואט ו-300 וואט. האם ניתן לשנות בהספקים תוך הנחה לעמוד ברמות התאורה הנדרשות וכן לא לחרוג מהאנרגיה הכוללת? | ההספקים יהיה בהתאם לתכנון שיועבר. |
| 5. | פרק 3 למפרט הטכני, סעיף 22. | במידה וטרם קיבלתי ממכון התקנים הישראלי תעודת בדיקה, האם ניתן להתחייב על-ידי מכתב הצהרה חתום להשלמת מכון התקנים הישראלי תוך 30 ימים ממועד ההודעה על הזכייה? | לא. תנאי המפרט הטכני כפי שכתובים במכרז בעינם עומדים. |
| 6. | | נכתב כי נצילות אורית | היעילות תיקבע על-פי תעודות |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|----|
| בדיקה ממעבדות מוסמכות ולא על-פי מפרטים/אתר שלא תמיד מעודכנים. | תהיה lum/w120 לפחות. לפי תכניות שהועברו אלינו בחישובים ישנו חלק מהגופים עם נצילות אורית של lum/w108. האם חישוב תאורה עם יעילות נמוכה מהנדרש תתקבל במידה ועומדים ברמת תאורה הנדרשת? | פרק 3 למפרט הטכני, סעיף 35. | |
| הנתונים מצויים בשרטוט שהועבר לכלל המשתתפים במכרז. | מהו גובה הקוביה והרמקולים? כולל מידות. | קובץ DWG | .7 |
| תנאי המכרז ישארו ללא שינוי. כלומר על הקבלן הזוכה לפרק את ג"ת הקיימים כיום בהיכל. | לא לכלול בתכולת העבודה את פירוק מתקן התאורה הנוכחי | סעיף 2 | 8 |

בהמשך לאמור לעיל, החליטה החברה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ליום **16.5.2017** בשעה **12:00**, בשאר המועדים במכרז לא יחול שינוי.

מכתב זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה במכרז, כשהוא חתום על-ידי המציע. אי צירוף המסמך להצעה כאמור, עלול לפסול אותה.

חתימת המציע